

IM.RZP.271.277.8.2015

Legnica, 14.05.2015r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (LBO)” - budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy.**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349) oraz pkt 26 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowieź):

Zamawiający numeruje zapytania narastająco – patrz odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 pismo IM.RZP.271.277.8.2015 z dnia 12.05.2015r.

Zapytanie 3:

„...Czy Inwestor wymaga, aby grubość nawierzchni na całości placu odpowiadała HIC=1,9 m czy też HIC ma być dostosowany do urządzeń zamontowanych na placu zabaw?...”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że HIC=1,9m przyjęto dla całości placu. W przypadku innych parametrów technicznych podawanych przez producenta elementów zabawowych wskaźnik HIC należy dostosować do zestawu, jedynie w obszarze bezpieczeństwa.

Zapytanie 4:

„...czy zamawiający przewidział wytyczenie ciągu komunikacyjnego w budynku szkoły, niezbędnego do przewozu materiałów budowlanych w tym kruszywa budowlanego i nawierzchni bezpiecznej na teren patio...”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje i przypomina, że to w obowiązku i zakresie Wykonawcy jest zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza- patrz § 8 ust. 2 projektu umowy – Rozdział 3 siwz cyt.”...2.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty....”


Zapytanie 5:

„...czy zamawiający zabezpieczy szkołę przed zanieczyszczeniami jakie spowoduje transport w budynku szkoły materiałów sypkich niezbędnych do wybudowania nawierzchni bezpiecznej...”

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na zapytanie nr 4.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


z upr. Prezydenta Miasta
Ryszard Bialek
(Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji,
Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami)