

Legnica, 16.05.2016r.

IM.RZP. 271.272.17.2016

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy – Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadani „Przebudowa systemu audiowizualnego Sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 8”- obiekt znajduje się w strefie wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 589/543/L z dnia 14.04.1981r.

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniami zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) oraz pkt 25 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań **wraz z odpowiedziami**:

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga by wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj kierownikiem robót w specjalności instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zgodnie z prawem budowlanym montaż powyższych urządzeń nie wymaga obecności kierownika robót budowlanych w specjalności instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy wykonywaniu zamówienia.

Dodatkowo wymóg posiadania doświadczenia w przypadku kierownika robót, tj. „*polegające na tym, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wykonaniu systemu audiowizualnego dla sali o ilości stanowisk min. 25 zawierającego elementy: system konferencyjny, system nagłośnienia, system prezentacji obrazów, system zintegrowanego sterowania salą i przenośny system konferencyjny*” znacząco ogranicza konkurencję.

Wnosimy o zmianę wymagań SIWZ:

- wykreślenie obowiązku dysponowania kierownikiem robót lub
- wykreślenie wymagań w zakresie doświadczenia kierownika robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów „Instrukcji dla wykonawców”- Rozdział 2 siwz.

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została określona prawidłowo. Przedmiotowe zamówienie nie jest typową dostawą urządzeń, lecz wymaga ich zamontowania i uruchomienia wraz z podłączeniem i konfiguracją. Kierownik robót z takimi uprawnieniami w tym wypadku odpowiada za sprawdzenie parametrów urządzeń zgodnie ze specyfikacją oraz winien być obecny przy ich montażu i uruchomieniu systemu. Obowiązany będzie również do sprawdzenia i podpisania operatu kołaudacyjnego po realizacji robót, stwierdzającego zgodność z ofertą. Tak więc niewyobrażalny jest brak takiej osoby przy realizacji zamówienia.

Doświadczenie osoby będącej kierownikiem budowy jest niezbędne z uwagi na charakter robót, dlatego Zamawiający stawia określony w siwz warunek doświadczenia zawodowego.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie wymiarów nowych płyt meblowych, które należy zamontować w miejsce zdemontowanych blatów meblowych Sali Obrad – STWiOR nie zawiera takich informacji, a są one niezbędne do rzetelnej wyceny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje poniżej wymiary płyt meblowych które należy zamontować w miejsce zdemontowanych blatów meblowych Sali Obrad:

1. 1805 x 800 [mm] – 11 sztuk
2. 1405 x 800 [mm] – 8 sztuk
3. 400 x 800 [mm] - 4 sztuki
4. 800 x 800 [mm] - 2 sztuki
5. łączniki stołów wg załączonego zdjęcia – 4 szt.

przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary zweryfikować.

*Wprowadzone niniejszym pismem uzupełnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Sup. Prezydenta Miasta  
Ryszard Patek  
Zastępca Burmistrza  
Planowania Przyszłości  
i Gospodarki Nieruchomości

