

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – z późn. zm) oraz pkt VII ppkt 5 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytania i odpowiedź (zapytanie/*odpowiedź*).

*Zamawiający ponumerował pytania narastająco – patrz pismo IM.RZP.271.6.1.296.15.2017r. z dnia 09.06.2017r. publikacja na stronie internetowej Zamawiającego [www.um.bip.legnica.eu](http://www.um.bip.legnica.eu) w dniu 09.06.2017r.*

Pytanie 3:

W dokumentacji projektowej w punkcie I A 3.1 Prace ogólnobudowlane, zaprojektowano wymianę płyt poliwęglanowych na konstrukcji świetlików łukowych o współczynniku  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K „Wymienić płyty poliwęglanowi zgodnie z opisem na rysunkach  $U=1,1$  W.m<sup>2</sup>K”. Po dokonaniu analizy rynku i możliwości techniczno technologicznych ustaliliśmy, iż taki produkt nie występuje na polskim rynku tj. Płyty poliwęglanowi o przenikalności 1,1 występują tylko o grubości 40mm są elementem do pokryć płaskich, łączonych w technologii pióro-wpust i nie ma obecnie technicznych możliwości wyginania ich w łuk.

Czy w tej sytuacji Zamawiający dopuści przeprojektowanie konstrukcji świetlika łukowego lub zmieni wymagania odnośnie przenikalności cieplnej poliwęglanu dla konstrukcji łukowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zmienia wymagania odnośnie przenikalności cieplnej poliwęglanu dla konstrukcji łukowych z  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K na  $U=1,8$  W/m<sup>2</sup>K. Do wyceny proszę przyjąć poliwęglan 9X o grubości 16mm i współczynniku przenikalności cieplnej max.  $U=1,8$  W/m<sup>2</sup>K, przy zachowaniu świetlików łukowych.**

***Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.***

Z up. Prezydenta Miasta

*Dołęgowski*  
(Zastępca Prezydenta)