

ZAKŁAD USŁUGOWY
Aleksander Kalarus
ul. Działkowa 78 / 1
59 – 220 Legnica

W odpowiedzi na pismo znak: 16/10/08/2016, z dnia 16.08.2016r. w sprawie wydania opinii dla przebudowy ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania Kartuskiej i Kamiennej informujemy, że:

1. Na załączonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg sieci i przyłączy wod.-kan., będących w posiadaniu LPWiK S.A., z poprawkami i uzupełnieniami. Szczegółowe uwagi podano kolorem czerwonym na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Urządzenia na sieci wod.-kan. tj.: zasuwy, hydranty, włazy studni kanalizacyjnych znajdujące się w obrębie prac ziemnych dostosować do projektowanej niwelety nawierzchni. Ewentualną wymianę skrzynek zasuwy, hydrantów i istniejących włazów studni kanalizacyjnych będących w posiadaniu LPWiK SA uzgodnić z naszym przedsiębiorstwem. Do regulacji poziomu włazów studni kanalizacyjnych zastosować wyłącznie cegłę klinkierową lub pierścienie dystansowe z tworzyw sztucznych.
3. W projekcie w ramach odwodnienia drogi należy przewidzieć rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przepięcie wpustów deszczowych. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać inwentaryzację wpustów deszczowych w terenie i ustalić sposób ich podłączenia. Istniejące przyłącza i wpusty deszczowe w miejscach wpięcia do kanalizacji sanitarnej trwale zaślepić.
4. Miejsca odcięcia przed zasypaniem podlegają przeglądowi technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. Przeglądy planować po uprzednim mailowym zgłoszeniu.
5. Przed zasypaniem odciętych przyłączy i wpustów, zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru geodezyjno-powykonawczego, a następnie dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa. Nowe wpusty projektować w odległości min. 1 m od czynnych sieci wod.-kan.
6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wytyczenie istniejących sieci i przyłączy wod.-kan. wraz z uzbrojeniem, a następnie dokonać ewentualnej korekty przebiegu proj. krawężników celem zachowania obowiązujących odległości od sieci i przyłączy wod.-kan.
7. W ramach przebudowy ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania Kartuskiej i Kamiennej zamierzamy wykonać prace na wybranych odcinkach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączach w zakresie niezbędnym dla ich właściwego funkcjonowania. Powyższy zakres prac należy uwzględnić w projekcie i harmonogramie robót.
8. Plan sytuacyjny przepięcia wpustów kanalizacji deszczowej oraz ewentualnej modernizacji oświetlenia i zabudowę słupów oświetlenia ulicznego w przedmiotowych odcinkach ulic (w zakresie kolizji i zbliżeń z sieciami wod.-kan.) przedłożyć do naszego przedsiębiorstwa celem uzgodnienia.
9. 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić LPWiK S.A. o terminie rozpoczęcia robót mailowo na adres:
 - Sieć wodociągowa: Mieczyslaw.Klimek-Rozenblat@lpwiksa.com.pl,
 - Sieć kanalizacyjna: Anna.Gorawska@lpwiksa.com.pl.Po zakończeniu prac – ale przed zasypaniem – dokonać zgłoszenia jak wyżej w celu dokonania odbioru robót zanikowych i otrzymania stosownego protokołu.

Załącznik:
1. kpl. Projektu.
Otrzymują:
1. Adresat + zał.
2. EST a/a + zał.
J.P.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Zbigniew Mróz



- Proj. chodniki
- Proj. zatoki parkingowe
- Proj. ścieżka rowerowa
- Proj. zieleni
- Proj. pasaży
- Proj. mur pasaży
- Proj. jezdnie i skrzyżowania

LEGNICZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka Akcyjna
Dział Dokumentacji Technicznej Sieci Wod.-Kan.
59-220 Legnica, ul. Nhwodwarska

Legenda:
 - istn. sieć wodociągowa
 - istn. kanalizacja sanitar. (os. biurowa)
 - istn. kanalizacja deszczowa
 - istn. kanalizacja powypadkowa
 - istniejąca sieć wod.-kan. naniesiona w oparciu o posiadaną inwentaryzację geodezyjną powypadkową.
 W miejscach zbliżeń z czynną siecią wod.-kan. zachować obowiązujące odległości, a w miejscach skrzyżowań przewody prowadzić w rurach ochronnych.
 O rozpoczęciu robót ziemnych powiadomić tu, przedsiębiorstwo z 7 dniowym wyprzedzeniem celem prowadzenia nadzoru z ramienia użytkownika sieci przyłączy wod.-kan.

Legnica dnia 13.08.2016

SPECJALISTA
ds. dokumentacji technicznej
Jarosław Pietrasz

ZUAK
ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS
59-220 LEGNICA, ul. Działkowa 78 lok. 1
NIP 691-116-64-29, REGON 390238707
tel. +4876 854-33-05, e-mail: aleksander.kalarus@wp.pl

Zadanie inwestycyjne:
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy

Zakres inwestycji:
Budowa bulwaru nad Kacząwą wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej;

Inwestor:
Zarządca drogi-Prezydent Miasta Legnica
Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

Tytuł rysunku:
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
WARIANT 4

Projektant	Nr. ewidencyjny uprawnień	Podpis		
mgr inż. Aleksander Kalarus	292/94/Lw			
Projektant	Nr. ewidencyjny uprawnień	Podpis		
Sprawdzający	Nr. ewidencyjny uprawnień	Podpis		
inż. Piotr Kalarus	209/DOŚ/06			
Brano	Stadium projektu	Skala rysunku	Data	Numer rysunku
drogowa	PW	1:500	VII 2016r.	3
Szczegóły i notatki				Data wydruku
				51

