

EST/4010/152/2016

Legnica, dnia 10.10.2016r

**Zakład Usługowy
Aleksander Kalarus
ul. Działkowa 78/1
59-220 Legnica**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.10.2016 r. dotyczące zadania pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ul. Nadbrzeżnej, Limanowskiego” z prośbą o zapewnienie odbioru ścieków deszczowych i wydania technicznych warunków przyłączenia do kanalizacji ogólnospławnej informujemy, że:

1. Wydajemy tymczasową zgodę na odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kamiennej pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:
 - odprowadzenie ścieków deszczowych przewidzieć do istniejącej studni oznaczonej jako Si zabudowanej na kolektorze ogólnospławnym Ø1500x1000 w ul. Kamiennej, jak zaznaczono na załączonym planie;
 - ze względu na przepełnienie w/wym. kolektora podczas nawałnych opadów, nie jest możliwy bezpośredni zrzut ścieków opadowych w zadeklarowanej ilości tj. 312l/s. W związku z powyższym przed wpięciem do w/wym. studni należy przewidzieć budowę zbiornika retencyjnego (dobranego na przewidzianą ilość ścieków deszczowych) oraz studni z regulatorem odpływu;
 - maksymalna ilość ścieków deszczowych wprowadzanych do powyższego kolektora nie może przekroczyć 150dm³/s;
 - po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul. Kamiennej należy bezzwłocznie przejąć przedmiotową kanalizację deszczową.
2. Projekt kanalizacji deszczowej należy przedłożyć do naszego przedsiębiorstwa celem zaopiniowania.
3. Powyższe warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2-ech lat od daty ich wystawienia.
4. W przypadku zmiany przepisów, LPWiK S.A., zastrzega prawo do dokonania zmian w wydanych warunkach przyłączenia.
5. W okresie ważności przyłączenia w przypadku faktycznych zmian dot. przyłączanych nieruchomości obowiązkiem wnioskodawcy jest wystąpienie o ich aktualizację.
6. Brak wystąpienia o aktualizację i wyniki z tego skutki obciążą odpowiedzialnością wnioskodawcę.

Zal.:

1. I egz. planu sytuacyjnego.

Otrzymują:

1. Adresat + zał.
2. EST a/a + zał.

NIK:TW

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Marek Dziopa



AC 082
OMS



Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
59-220 Legnica, ul. Nowodworska nr 1
W obrębie opracowania przebieg sieci w.-kaś.
administrowanych (eksploatowanych) przez
LPW I K.S.A. w Legnicy, zgodnie z posiadaną
inventaryzacją geodezyjną.
Legnica, dnia 10.10.2010 r.

