

Legnica, 20.04.2020r.

IM.RZP.271.6.1.329.4.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego „*Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej*” – etap I

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – tekst jednolity z póź. zm) oraz pkt VII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz Zamawiający **poniżej publikuje treść zapytań i odpowiedzi:**

Pytanie nr 1:

„...Czy gwarancja Wadium może być podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym? W okresie pandemii ubezpieczyciele pracują głównie zdalnie i to jedyna forma podpisania gwarancji...”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gwarancja wadium może być podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez ubezpieczyciela.

Pytanie nr 2:

„...Proszę o informację o wymaganej grubości płyty poliwęglanowej komorowej do naprawy pokrycia dachu i ścian...”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubości płyty poliwęglanowej komorowej do naprawy pokrycia dachu i ścian ma wynosić 6 mm.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)