

**PREZYDENT MIASTA
LEGNICY
GOS.6220.17.2022.XVII**

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 2 pkt. 2 i § 3 ust. 1 pkt. 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1839) oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 735) – zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Kazimierza Sochę, BIPROMET S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, reprezentującego Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, NIP: 691-02-01-247, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa istniejącego ciepłociągu DN 400 eksploatowanego na potrzeby nowej kotłowni gazowej realizowanej na terenie Ciepłowni Górka”**, planowanego na terenie nieruchomości nr 10/6 i 11, obręb Nowiny, miasto Legnica, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego ciepłociągu DN 400 eksploatowanego na potrzeby nowej kotłowni gazowej realizowanej na terenie Ciepłowni Górka”, planowanego na terenie nieruchomości nr 10/6 i 11, obręb Nowiny, miasto Legnica.**

II. Określić warunki w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną z dala od cieków wodnych i miejsc podmokłych – min. 100 m oraz zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów;
2. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy;

UZASADNIENIE

Pan Kazimierz Socha, BIPROMET S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, Pełnomocnik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, NIP: 691-02-01-247, wystąpił do Prezydenta Miasta Legnicy z wnioskiem z dnia 17 marca 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 18.03.2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego ciepłociągu DN 400 eksploatowanego na potrzeby nowej kotłowni gazowej realizowanej na terenie Ciepłowni Górka”, planowanego na terenie nieruchomości nr 10/6 i 11, obręb Nowiny, miasto Legnica.

Do wniosku załączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia - zwaną dalej KIP, opracowaną przez BIPROMET S.A. w marcu 2022 r.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 2 i § 3 ust. 1 pkt. 32 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakres działalności planowanej inwestycji został określony jako - „*przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*”, a także „*instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków*”.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. tut. organ pismem znak: GOS.6220.17.2022.XVII z dnia 6 maja 2022 roku zawiadomił Strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Z uwagi na fakt, iż liczba Stron postępowania przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a., zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 13.05.2022 r., poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.bip.legnica.eu, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica oraz w pobliżu miejsca inwestycji. Tut. organ poinformował również Strony postępowania administracyjnego o ich uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy pismem z dnia 25 maja 2022 r. (data wpływu do tut. organu 27.05.2022 r.), znak WR.ZZŚ.1.435.64.2022.JS wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie pismem z dnia 26 maja 2022 r. tut. organ wezwał Wnioskodawcę, na podstawie art. 50 ust. 1 k.p.a., do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. W dniu 15 czerwca 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Inwestora stanowiące uzupełnienie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu do tut. organu 01.06.2022 r.), znak ZNS.9022.4.28.2022.MR.4871, postanowieniem nr 61/22 również wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.378.2022.SD.1 z dnia 6 czerwca (data wpływu do tut. organu 06.06.2022 r.), powiadomił o niemożności rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w ustawowo przewidzianym terminie ze względu na szczegółowe przeanalizowanie materiału dowodowego i wyznaczył nowy – do 8 lipca 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.378.2022.SD.2 z dnia 6 lipca (data wpływu do tut. organu 06.07.2022 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Tutejszy Organ pismem znak GOS.6220.17.2022.XVII z dnia 8 lipca 2022 r., powiadomił o niemożności rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w ustawowo przewidzianym terminie ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy zebranego materiału dowodowego oraz zapoznania się z nim wszystkich stron postępowania i wyznaczył nowy – do 8 sierpnia 2022 r.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało zakończone, o czym na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 81 k.p.a., powiadomiono Strony postępowania, zawiadomieniem – obwieszczeniem znak GOS.6220.17.2022.XVII z dnia 12 sierpnia 2022 r. Zawiadomienie zawierało również informację o możliwości zapoznania się z opiniami organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. Powiadomiono również o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia. Równolegle, realizując obowiązek wynikający z art. 33 ust. 1 i 2, przedmiotowe zawiadomienie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu (data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 6.07.2022 roku), na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. W określonym w nim terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

W trakcie postępowania tut. organ przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie, w tym opinie organów pomocniczych i ustalił określony poniżej stan faktyczny.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego ciepłociągu DN 400 eksploatowanego na potrzeby nowej kotłowni gazowej realizowanej na terenie Ciepłowni Górka na terenie działki ewidencyjnej nr 10/6, 11 obręb Nowiny, gm. Legnica.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do przedsięwzięć, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Działka nr 11 obręb Nowiny, gm. Legnica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXIX/300/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. nr 45, poz. 464 z dnia 8 maja 2001 r.). Zgodnie z ustaleniami planu działka inwestycyjne nr 11, obręb Nowiny objęte są jednostką L9a.EC jako

teren kotłowni „Górka” – w stanie istniejącym kotłownia miałowa pracująca w sezonie letnim na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Ustala się zachowanie funkcji kotłowni z możliwością powiększenia jej mocy i rozbudowy do funkcji całorocznej ciepłowni lub elektrociepłowni, pod warunkiem zastąpienia miału węglowego gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym oraz jednostką L9.ZU,ZL – teren projektowanej zieleni urządzonej pełniącej w sąsiedztwie kotłowni funkcje izolacyjne.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 250 m od terenu inwestycyjnego.

W ramach modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Legnicy na terenie Ciepłowni „Górka” przewidziano zabudowę trzech kotłów gazowych o mocy 35 MW każdy (sumaryczna moc ciepłowni wyniesie 105 MW). Zainstalowane kotły gazowe docelowo pokryją całkowite zapotrzebowanie na ciepło odbiorców miasta Legnica. Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa na terenie ciepłowni „Górka” źródła ciepła opartego o paliwo gazowe wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, Prezydent Miasta Legnica w dniu 21 października 2021 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, znak: GOS.6220.36.2020.XVII. W powołanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uwzględniono przebudowy istniejącego rurociągu ciepłowniczego DN400 biegnącego na działce 10/6 pomiędzy projektowaną, a istniejącą komorą ciepłowniczą.

W ramach prac związanych z włączeniem nowoprojektowanej ciepłowni do miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Legnica wystąpiła konieczność przebudowy istniejących dwóch rurociągów DN400 (jeden z wodą gorącą zasilającą sieć ciepłowniczą, drugi z wodą powrotną) na dwa rurociągi preizolowane DN500. Przebudowa rurociągów jest konieczna ze względu na zwiększoną moc cieplną nowoprojektowanej kotłowni gazowej. W miejsce rurociągów DN400 będą zabudowane, na odcinku ok. 53 m, dwa nowe rurociągi preizolowane DN500. Wymiana rurociągów będzie się wiązała z wykonaniem wykopu o długości ok. 53 m, szerokości ok. 1,7 m i głębokości ok. 1,4 m. Łączna powierzchnia terenu objętego planowanym przedsięwzięciem wyniesie ok. 100 m².

Projektowane rurociągi (zasilający i powrotny) zostanie wykonany z rur preizolowanych o średnicach 500 mm. Projektowane rurociągi będą wyposażone w dwie pary przewodów izolacyjnoalarmowych zainstalowanych w warstwie izolacyjnej w rozstawie na obwodzie co 180°. W przypadku zawilgocenia przewody będą wysyłać do komory ciepłowniczej niskonapięciowy sygnał elektryczny alarmujący o wycieku. Przed zasypaniem wykopu zostanie ułożona taśma ostrzegawcza informująca innych użytkowników terenu o charakterze przebiegającego w ziemi rurociągu. Nie planuje się trwałego zajęcia terenu dla potrzeb inwestycji. Po zakończeniu budowy teren zostanie wyrównany i oddany do użytkowania.

Na terenie prowadzonych prac zostanie ustawiony kontener z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno-bytowe dla ekipy budowlanej, a także przenośne toalety typu Toi-Toi. Nieczystości ciekłe z przenośnych toalet będą odbierane przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia i przekazywane do punktu zlewni na oczyszczalni ścieków.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji źródłem hałasu będą maszyny i urządzenia budowlane. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej. Występujące w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia uciążliwości będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i przejściowy.

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady, które będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane

będą podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu niezbędne zezwolenia w celu dalszego zagospodarowania.

Eksploatacja sieci ciepłowniczej nie wymaga dostarczenia wody ani nie stanowi źródła wytwarzania jakichkolwiek ścieków. Funkcjonowanie ciepłociągu nie spowoduje żadnych negatywnych oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe pod względem ich jakości.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie związany z emisją hałasu ani zanieczyszczeń do powietrza.

Z uwagi na rodzaj i zakres planowanej inwestycji nie będzie występować zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Planowane przedsięwzięcie nie powinno mieć wpływu na klimat i zmianę klimatu. Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916). Najbliżej położony obszar chroniony, tj.: użytek ekologiczny Glinianki przy ul. Szczytnickiej znajduje się w odległości ok. 3 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000, tj.: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki (PLH020052), znajduje się w odległości ok. 5,3 km. Ponadto inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 5 km od korytarza ekologicznego Bory Dolnośląskie - Odra Środkowa GKPdC-20. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, lokalizację w obszarze zabudowanym oraz oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, ww. korytarz ekologiczny i różnorodność biologiczną.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Wierzbiak od Kojszówki do Kaczawy o kodzie PLRW60001913889. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) – JCPW Wierzbiak od Kojszówki do Kaczawy została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie PLGW600094. JCWPd nr 94 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym, została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Obszar nie znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, opinii organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

- 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
- 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*
- 3. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.*
- 4. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.*

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (dwieście pięć złotych).

Z up. Prezydenta Miasta

**Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)**

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1. Pełnomocnik Pan Kazimierza Socha, BIPROMET S.A., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice*
- 2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.*
- 3. GOS UM - a/a.*

Do wiadomości:

- 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,*
- 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Matejki 6, 50-951 Wrocław,*
- 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica*

Sporządziła: Dominika Dufirat | tel. (76) 72 12 348