

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych.

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349) oraz pkt 26 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytania i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowieź):

Zapytanie 1:

„...Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy w celu ułatwienia weryfikacji ofert przetargowych mających również na celu potwierdzenie parametrów technicznych wyspecyfikowanych w Projekcie Budowlanym Zamawiający będzie wymagał dołączenia poniższych dokumentów wraz z ofertą przetargową?

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowych:

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego,
2. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877,
3. Atest Higieniczny PZH,
4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2003, wydane przez laboratorium posiadające akredytację,
5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych,
6. Certyfikat IAAF na produkt,
7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji...”


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Zgodnie z opisem technicznym (punkt 5.4.3) oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST-2 pkt.6), **wymagane jest posiadanie i złożenie przez Wykonawcę w ofercie** następujących dokumentów:

- Aktualne badania na zgodność z normą PNEN 14877
- Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni (systemu) potwierdzona przez jej producenta.
- Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- Certyfikat IAAF - na produkt
- Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni (UVP)

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Z up. Prezydenta Miasta
Ryszard Bialek
(Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji,
Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami)