

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy – Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO)".**

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniami zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) oraz pkt 25 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami które ponumerowano narastająco.

Pytanie nr 5:


W przetargu nieograniczonym na: "Wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO)" w opisie technicznym w rozdziale 8. SIŁOWNIA PLENEROWA I PLAC ZE STOŁAMI DO GIER Zamawiający wskazał parametry techniczne urządzeń łączonych w parach tj.: Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmożonej wytrzymałości S355J2G3- Ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur Ø 60, 3 x 3, 2 mm."

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia łączone w pary , montowane na pylonach. Konstrukcja nośna urządzenia w postaci pylonu, składa się z: rur stalowych Ø 90 mm połączonych poprzeczkami stalowymi gr. 5 mm, tablic z instrukcją zamocowanych po obu stronach oraz górnego i dolnego modułu z otworami , służącego do zamocowania urządzeń. Opisana konstrukcja nośna zdecydowanie wpływa na stabilność i wytrzymałość urządzenia i stanowić może równoważną opcję do słupów Ø 193,7.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane w zapytaniu rozwiązanie. Jednocześnie informuje, że urządzenie winno być wykonane w oparciu o PN-EN 16630:2015-06 „ Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe „ i potwierdzone aktualnym certyfikatem.

Wprowadzone niniejszym pismem uzupełnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Biatowas
(Sekretarz Miasta)