

Legnica, 14.04.2017r.

IM.RZP.271.6.1.1.318.9.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór Wykonawcy zadania pn. „Budowa rowerowego placu zabaw pumtrack” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – z późn. zm) oraz pkt VII ppkt 5 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytanie i odpowiedź (zapytanie/odpowiedź).

**Pytanie 1:**

W dokumentacji przetargowej, w załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz cen, pozycja II.6 odnosi się do monitoringu, jednak zarówno w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jak i w innych dokumentach brak jest sprecyzowanych informacji nt. jego wykonania. Nie wiadomo zatem czy ma być on połączony z systemem monitoringu wizyjnego miasta, lub czy obraz z kamer ma być zapisywany na dysku zewnętrznym. Prosimy o podanie wytycznych dotyczących oczekiwanego rozwiązania, oraz ew. marek referencyjnych i parametrów kamer.

**Odpowiedź**

Zamawiający rezygnuje z wykonania monitoringu w ramach realizacji powyższego zadania i w związku z powyższym wykreśla:

- a) z załącznika nr 8 do „Instrukcji dla Wykonawców” –Rozdział 2 siwz- wykaz cen, pozycję II.6 „*Monitoring*”,
- b) z projektu umowy - Rozdział 3 siwz – ppkt g) w pkt 6) ust. 2 § 1, „...*g)monitoring-miejscowy...*”

Jednocześnie Zamawiający uściśla- wpisuje do PFU :

„... *W ramach realizacji zamówienia należy zaprojektować i wykonać oświetlenie zewnętrzne:*

- *z możliwością wykorzystania trzech istniejących słupów oświetlających skatepark, do których należy wprowadzić okablowanie – kabel FTP kat. 5e - dla dodatkowych 3 kamer IP, oraz przepusty doprowadzające kabel do szafki sterowniczej;*
- *możliwość wykorzystania czterech istniejących słupów oświetlających skatepark do oświetlenia pumtracka – poprzez zamontowanie podwójnych wysięgników z dwoma oprawami;*
- *cztery dodatkowe słupy oświetleniowe z pojedynczymi oprawami do oświetlenia pumtracka od strony zewnętrznej- ogródków działkowych, zasilanych z istniejącej szafki oświetleniowej.*
- *słupy oświetleniowe – do wysokości 0,5 m od poziomu gruntu zabezpieczone warstwą elastomeru odpornego na działanie związków azotu, a od wysokości 1 m do wysokości 2,5 m pokrytych bezbarwną warstwą antyplakatową.*

*Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Ziarkiewicz  
(Zastępca Prezydenta)