TRYBUNA A

TRYBUNA B

TRYBUNA C

TRYBUNA D

projektowany redundantny przewód światłowodowy do połączenie amplifikatorni prowadzone w istniejącym szachcie pod trybuną.

Pomieszczenie speakera 206

Przewód sygnałowy dla TV

Przyłącze audio dla TV

Trasy kablowe prowadzone z szachtu na konstrukcje nośną dachu do głosników

projektowany kabel elektryczny 230V 3 x 4 mm2 do połaczenia UPSa z urządzeniami w pomieszczeniu speakera prowadzony w instniejących szachtach pod trybuną.

5 przewodów głośnikowych.Trasy kablowe prowadzone w istniejących szachtach pod trybuną

ZGT xx – Zestaw głośnikowy TRYBUNY

ZGM x – Zestaw głośnikowy MURAWA

AMPLIFIKATORNIA 1 w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej nr 168

ZGT A1 zasilany z amplifikatorni nr 2 z trybuny D 1 przewód głosnikowy

ZGT A1

ZGT A2

ZGT A3

ZGT A4

ZGT A5

ZGT A6

ZGT A7

ZGM 1

ZGM 2

ZGM 3

ZGM 4

projektowany redundantny przewód światłowodowy do połączenie amplifikatorni prowadzone w istniejących studniach teletechnicznych.

projektowany kabel elektryczny 400V 5 x 6 mm2 do połaczenia UPSa z amplifikatornią nr.2 prowadzony w instniejących kanalizacjach teletchnicznych

3 przewody głośnikowe.Trasy kablowe prowadzone w istniejących studniach teletechnicznych.

projektowany przewód światłowodowy do połączenie amplifikatorni prowadzone w istniejących studniach teletechnicznych.

3 przewody głośnikowe.Trasy kablowe prowadzone na konstrukcji nośnej dachu.

ZGT D5

ZGT D4

ZGT D3

ZGT D2

ZGT D1

ZGT C5

ZGT C4

ZGT C3

ZGT C2

ZGT C1

projektowany przewód światłowodowy do połączenie amplifikatorni prowadzone w istniejących studniach teletechnicznych.

projektowany kabel elektryczny 400V 5 x 6 mm2 do połaczenia UPSa z amplifikatornią nr.2 prowadzony w instniejących kanalizacjach teletchnicznych

4 przewody głośnikowe.Trasy kablowe prowadzone w istniejących studniach teletechnicznych.

4 przewody głośnikowe.Trasy kablowe prowadzone w istniejących szachtach pod trybuną

ZGT B1

ZGT B2

ZGT B3

ZGT B4

ZGT B5

ZGT B6

ZGT B7

LEGENDA

- Światłowód
- KABEL ELEKTRONICZNY FIBALI
- KABEL SYGNAŁOWY CAT 5e
- KABEL INSTALACYJNY RG215
- KABEL SYGNAŁOWE ANALOGOWE
- KABEL ZASILAJĄCE AC

Mateusz Aucoutin
tel. 606 [illegible]
www.acoustic.pl
Wola Mrzyglodzka
ul. Kwiatowa 1
33-332 Kuryłówka

STADION im. ORŁA RZESZÓW
WIELOFUNKCYJNY

Trasy kablowe instalacji nagłośnienia
stadionu

	ELEKTROAKUSTYKA	Arkusz A3/A1	1:100	

Inwestor: URZĄD MIEJSKI W RZESZOWIE UL. PLAC SŁOWIAŃSKI 3

Sprawdził: mgr inż. Michał Mrzyglód

A01