



- istn. kanalizacja teletechniczna
- proj. kable zasilania i sterowania na konstrukcjach telebinów, dachów układać w rurkach stalowych;
- proj. kabel YKY 5x35mm² w rurkach słowych Ø60mm;
 - proj. kabel YKY 5x25mm² w rurkach słowych Ø50mm;
 - proj. kabel do sterowania telebinów, światłowodów jednomodowy, 12J-włóknowy, Z-XOTKsD-12J, w rurkach słowych Ø22mm;
 - w pomieszczeniach kabel światłowodowy układać w peszu niepalnym WO/LSZH-25

<div><div><div>archi projekt</div><div>44-100 Gimnaz. ul. Trańska 10/4</div><div>robi projekt</div><div>ul. 100 Gimnaz. ul. Trańska 10/4</div><div>tel/fax 032230 89 58</div></div><div><div>Investor:</div><div>URZĄD MIEJSKI W LEGNICY, UL. PLAC SŁOWIAŃSKI 8</div></div></div>		<div><div>Objekt:</div><div>STADION im. ORLA BIAŁEGO</div></div> <div><div>W LEGNICY</div></div>	
<div><div>Autoryzacja projektu:</div><div>mgr inż. Marcin Haraśnik</div></div> <div><div>upr. nr OPL/1119/POE/15, OPL/IE/0040/15</div></div>		<div><div>Temat:</div><div>PZT instalacja elektryczna zasilania i sterowania telebinów</div></div> <div><div>Brano:</div><div>ELEKTRYCZNA</div></div> <div><div>Data:</div><div>GRUDZIEŃ 2016</div></div> <div><div>Faza:</div><div>P.W.</div></div>	
<div><div>Sprawdzenie:</div><div>mgr inż. Jan Płaczak</div></div> <div><div>upr. nr 230/70, OPL/IE/0360/15</div></div>		<div><div>Rys nr:</div><div>E 01</div></div> <div><div>Skala:</div><div>1:500</div></div>	