



kable do oświetlenia trybun na konstrukcji dachów trybun B,C,D układać w rurkach stalowych Ø18mm, Ø32mm, Ø40 mm, łączenie kabli wykonywać w puszczach hermetycznych stalowych, rozdzielnie na trybunach wykonać jako 12 połowe w obudowie stolowej, hermetyczne, zamukane na klucz.

archi projekt 44-100 Gliwice, ul. Tkacka 10/4 robi projekt 44-100 Gliwice, ul. Plebańska 4/3 tel/fax 032/230 69 58	Tadeusz Szewczenko		Obiekt: STADION im. ORŁA BIAŁEGO W LEGNICY	
	Temat: SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA TRYBUNY C			
Inwestor: URZĄD MIEJSKI W LEGNICY, UL. PLAC SŁOWIAŃSKI 8		Branża: ELEKTRYCZNA	Data: GRUDZIEŃ 2016	Faza: P.W.
Autorzy projektu: mgr inż. Mariusz Harasiuk		upr. nr OPL/1119/POOE/15, OPL/IE/0040/15		Skala: 1:100
Sprawdzający: mgr inż. Jan Pińczak		upr. nr 230/70, OPL/IE/0360/15		Rys nr: E 03 C