

IM.RZP.271.6.1.359.19.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką (LBO)”.

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 i w konsekwencji z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z póź. zm.) oraz pkt XI ppkt 1 i 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytania i odpowiedź (zapytanie/odpowiedź).

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej zamawiający dopuszcza wykonanie piłkochwyków ze stalowej siatki bądź z siatki polipropylenowej. W przypadku zastosowania polipropylenowej siatki polipropylenowej rozstaw słupów jest inny i występuje konieczność wykonania zastrzałów Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu architektoniczno-budowlanego cyt. „...zastosowanie metalowych piłkochwyków o wysokości 4m, wykonanych ze stalowej siatki min. 6 mm grubości w konstrukcji panelowej ze śrubami ocynkowanymi, bądź z siatki polipropylenowej...” dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie tj. wykonanie piłkochwyków z zastosowaniem siatki polipropylenowej, inny rozstaw słupów i wykonanie niezbędnych zastrzałów.

Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Dziurkiewicz
(Zastępca Prezydenta)