



Ad = 3045 m²



**UWAGA**  
W celu ograniczenia współczynnika prawdopodobieństwa PTA, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot żywych wskutek niebezpiecznych napięć dotykowych i krokowych można zastosować dodatkowy środek ochrony w postaci napiśw ostrzegawczych lub przewodów odprowadzających izolowanych (gr. min 3mm)

projektant	"GRUPA TAU + PARTNER"
adres i adres siedziby	59-220 LEGNICA, UL. KAWALERSKA 2A
inwestor	RENOWACJA KAPITUŁY GMIANTARNEJ
obiekt	WIRAZ Z ZAPLECZEM
lokalizacja	NA WOSKOWYM
adres	59-220 LEGNICA, UL. WROCŁAWSKA 124
projektant	mgr inż. Marek Zieliński
tytuł	mgr inż. Paweł Grynkiel
data	02.07.2018 r.
tytuł	RYZYT DACHU - INSTALACJA ODGRÓWOWA
skala	1:100
data	02.07.2018 r.
strona	4E