

LEGENDA:

- OPRAWA LED 32W 3000lm KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ I T8 Milledo
- OPRAWA LED 16W 800lm z czujnikiem ruchu KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
- OPRAWA LED 15W-16W 800lm z czujnikiem ruchu typu KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL typu Afrodyta D,3139RM
- OPRAWA LED wandaloodpowna min IK08 typu CAMEA PRO LED, INV360LED
- Istniejące oprawy/plafony wyposażyć w źródła światła LED lub OPRAWA LED 15W-16W 800lm wersja bez czujnika ruchu typu KANLUX S.A. PIRES ECO DL-250 NS typu Afrodyta D,3139RM
- Certyfikowana oprawa o świetlenia awaryjnego CNBOP uruchamiana samoczynnie po zaniku napi ęcia w sieci
- Istniejące oprawy świetlówkowe przystosować do pracy ze świetlówkami LED 2x(Świetlówka Led) -odpowiednik zainstalowanej świetlówki lub wymienić na oprawy typu LED uzyskać wyamgane parametry oświetlenia oprawa typu LUGTRACK 5 LED PLX 5500 CRI/Ra>80 4000K LUGTRACK 5 LED PLX 11400 CRI/Ra>80 4000K

pracownia:	"GRUPA TAU + PARTNER" 59-220 LEGNICA, UL.KAWALERYJSKA 2A
nazwa i adres obiektu budowlanego:	RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM NA CMENTARZU KOMUNALNYM 59-220 LEGNICA UL.WROC ŁAWSKA 124
projektował:	mgr inż. Jan Zimny upr. nr 83/78 LW w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
sprawdził:	mgr inż. Paweł Krynicki upr. nr 272/94 LW w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
branża: elektryczna	stadium: projekt budowlany
skala: 1:100	
RZUT PIWNIC	
data: Legnica, 02.07.2018 r.	nr rys.: 1E