

Legnica, 25.06.2018 r.

Grupa Tau + Partner
Krzysztof J. Chamielec
Projekty i Realizacje,
Architekci i Inżynierowie
ul. Kawalerska 2a
59-220 Legnica

Dotyczy: renowacji kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124, dz. nr 2/11, obręb Wrocławskie Przedmieście.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2018 r. (data wpływu: 23.05.2018r.) w sprawie wytycznych konserwatorskich dla planowanej inwestycji polegającej na renowacji kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124, dz. nr 2/11, obręb Wrocławskie Przedmieście, ze stanowiska konserwatorskiego po analizie projektu budowlanego dołączonego do wniosku: *Projekt budowlany; Nazwa, adres obiektu: Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem, 59-220 Legnica ul. Wrocławska 124 (dz. nr 2/11, obręb Wrocławskie Przedmieście)- cmentarz komunalny, kategoria obiektu budowlanego VI i X; Inwestor: Gmina Legnica, 59-220 Legnica, pl. Słowiński 8; Projektant: Krzysztof J. Chamielec; Data opracowania: maj 2018 r., wnoszę następujące uwagi i wytyczne:*

- płytki w sali głównej kaplicy bezwzględnie do zachowania;
- planowana do wymiany stolarkę okienna należy wykonać z zachowaniem wielkości otworów okiennych, podziałów, drewnianą;
- nie dopuszcza się wykonania nowego wejścia z zewnątrz do pomieszczeń piwnicznych prosekatorium;
- dopuszcza się wykonanie nowej posadzki epoksydowej w części pomieszczenia d. krematorium w parterze budynku tylko w miejscach gdzie nie zachowała się oryginalna posadzka ceramiczna;
- nie dopuszcza się wykonania instalacji odprowadzającej skropliny z jednostek klimatyzacyjnych na zewnątrz obiektu;
- nie akceptuję wykonania ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu kaplicy i zakrystii;
- ze stanowiska konserwatorskiego nie ma uzasadnienia do wykonania podświetlenia zewnętrznego kopuły i elewacji frontowej;
- wyniki badań stratygraficznych wnętrza i elewacji zewnętrznych proszę przedłożyć tut. organowi konserwatorskiemu;
- do pozostałych rozwiązań zaproponowanych w ww. Projekcie budowlanym ze stanowiska konserwatorskiego nie wnoszę uwag;
- wszelkie prace należy wykonać bez uszczerbku dla wartości historycznych, naukowych i artystycznych zabytku.

W załączeniu 1 egz. opieczetowanego Projektu budowlanego, 1 egz. pozostaje w aktach sprawy

Otrzymuje:
✓ adresat

- a/a tk

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Leszek Dobrzyński
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy