


Ad = 3045 m²



**UWAGA**  
W celu ograniczenia współczynnika prawdopodobieństwa PTA, że wyładowanie w obiekcie spowoduje porażenie istot żywych wskutek niebezpiecznych napięć dotykowych i krokowych można zastosować dodatkowy środek ochrony w postaci napiśców ostrzegawczych lub przewodów odprowadzających izolowanych (gr. min 3mm)

projektant		"GRUPA TAU + PARTNER"	
nazwa i adres		59-220 LESNICA, UL. KAWALEK 2A	
nazwa i adres		REMOWICZA KAPLICY CIEMENTARNEJ	
nazwa i adres		NA CMENTARZU KOMUNALNYM	
nazwa i adres		59-220 LESNICA UL. WROCŁAWSKA 12A	
projektant		mgr inż. Jan Zimny	
nazwa i adres		ul. WROCŁAWSKA 12A	
nazwa i adres		projekt wykonawczy	
nazwa i adres		1:100	
nazwa i adres		RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	
data		Lipiec, 30.07.2018 r.	
data		4E	