

[illegible]

PS R7= 12,16kW \* 0,85=10,34kW  
I<sub>obc</sub>=10 336:(1,73x400x0,94)=15,87  
wymagane zabezpieczenie 16A gG  
dla zachowania selektywności zabezpieczeń  
zastosować zabezpieczenie 25A gG w R3

Oprawy we wszystkich pomieszczeniach  
przystosować i wyposażyć w źródła światła LED

INSTALACJA W UKŁADZIE TN-S  
 OCHRONA DODATKOWA  
 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
 WYMAGANA IMPEDANCJA PĘTLI  
 ZWARCIA

8E