

LEGENDA:

- Projektowana oprawa 9800lm CRI/Ra>80 4000K typu LUGTRACK 5 LED (080091.5L24.21)
- Projektowana oprawa 4800lm CRI/Ra>80 4000K typu OFFICE LONG LB LED zw (300061.00251)
- Projektowana c ertyfikowana oprawa oświetlenia awaryjnego CNBOP montowana do ściany np. Granluce LED
- Certyfikowana oprawa o świetlenia awaryjnego CNBOP uruchamiana samoczynnie po zaniku napi ęcia w sieci
- Certyfikowana oprawa o świetlenia ewakuacyjnego CNBOP uruchamiana samoczynnie po zaniku napi ęcia w sieci wersja z piktogramem kierunkowym wersja z piktogramem "Wyj ście ewakuacyjne"
- Certyfikowana oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego CNBOP 1h zewnętrzna z termostatem (przystosowana do pracy w niskich temperaturach)
- Istniejące kinkiety/plafony wyposażyć w źródła światła LED - min. 8W
- Istniejące oprawy stojące wyposażyć w źródła światła LED - min. 8W
- Istniejącą oprawę stylową wyposażyć źródła światła LED
- Istniejące żyrandole wyposażyć w źródła światła LED np. oprawa LUG LIGHT FACTORY 2000111.5L04.110 3161 ARCHEO WHITE 5000 840
- lub istniejące oprawy świetlówkowe przystosować do pracy ze świetlówkami LED 2x(Świetlówka Led) -odpowiednik zainstalowanej świetlówki lub wymienić na oprawy typu LED uzyskać wyamgane parametry oświetlenia np. oprawa typu OPRAWA LED 32W 3000lm KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-2364/LED/i T8 Miledo ROPE-NT 150 zawiesie do oprawa MAH
- OPRAWA LED 16W 800lm z czujnikiem ruchu KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
- Istniejące reflektory halogenowe wymienić na Naświetlacze typu LED z czujnikiem ruchu np. ANTRA LED 30W-NW-SE-GR
- Istniejące oprawy świetlówkowe przystosować do pracy ze świetlówkami LED 4x(Świetlówka Led) -odpowiednik zainstalowanej świetlówki lub wymienić na oprawy typu LED uzyskać wyamgane parametry oświetlenia np. KANLUX S.A. (kat 30174) RSTR 418/4LED/PT-H
- Naświetlacze typu LED np. KANLUX S.A. (kat 25584) ANTRA LED30W-NW bez czujnika ruchu

k Istniejące kinkiety/plafony wyposażyć w źródła światła LED

Istniejące oprawy/plafony wyposażyć w źródła światła LED lub OPRAWA LED 15W-16W 800lm wersja bez czujnika ruchu typu KANLUX S.A. PIRES ECO DL-250 NS typu Afrodyta D.3139RM

pracownia:	"GRUPA TAU + PARTNER" 59-220 LEGNICA, UL.KAWALERYJSKA 2A
nazwa i adres obiektu budowlanego:	RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM NA CMENTARZU KOMUNALNYM 59-220 LEGNICA UL.WROC ŁAWSKA 124
projektował:	mgr inż. Jan Zimny upr. nr 83/78 LW w specjalności instalacyjno-elektrycznej
branża: elektryczna	stadium: projekt wykonawczy — skala: 1:100
	RZUT PARTERU
data: Legnica, 30.07.2018 r.	nr rys.: 2E