

Legnica, 11.04.2022r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Wybór Wykonawcy zadania pn. **"Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego"**.

I.

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 – t.j. z późniejszymi zmianami) oraz pkt. XII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, **Zamawiający poniżej publikuje pytania i odpowiedzi:**

Pytanie nr 1:

Czy Wykonawca w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu (zdolność techniczna lub zawodowa) pkt VI. 2.2 ppkt 2.2.2 1) a) „Instrukcji dla Wykonawców” może wykazać się dysponowaniem kierownikiem budowy – osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub **kierownikiem robót** lub inspektorem nadzoru na zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie nawierzchni: drogi, skweru, placu, ciągu pieszo-jezdnego lub parkingu wykonanej z kamienia naturalnego o powierzchni min. 5.000 m² w terenie zabudowy na zabytku lub w strefie ochrony konserwatorskiej;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów swz dot. doświadczenia zawodowego kierownika budowy. Zapis pkt VI. 2.2 ppkt 2.2.2 1) litera a) IDW pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie finansowe z Podwykonawcą w formie cesji wierzytelności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie finansowe z Podwykonawcą w formie cesji wierzytelności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. W umowie, której przedmiotem są roboty budowlane jak w przedmiotowym zadaniu, Zamawiający zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania zapisów art. 437 - zwłaszcza ust. 1 pkt. 4), 5) oraz 7) litera a) uPzp. W związku z powyższymi zapisami projektu umowy – Rozdział 3 swz w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:

Proszę o zamieszczenie PROJEKTU DROGOWEGO_uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PROJEKT DROGOWY_uzupełnienie załączony jest w opublikowanej Dokumentacji – Rozdział 4 swz.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wskazanie konkretnych numerów kamer z projektu wykonawczego, które mają zostać zainstalowane – wykaz w tabeli 5.11 projektu.

Odpowiedź:

W wykazie urządzeń w tabeli 5.11 projektu wykonawczego Zamawiający pozostawia do wykonania w ramach przedmiotowego zadania: kamera nr 11/K19 oraz kamera nr 14/K18 – przejście podziemne; kamera szybkoobrotowa nr 19/K5 na nowo stawianym słupie przy przejściu podziemnym; kamera nr 26K/12 przy Urzędzie Miasta i kamera nr 12/K4 oraz podłączenie istniejącej kamery szybkoobrotowej na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Pytanie nr 5

Czy urządzenia nagłośnienia pozostają do zainstalowania czy też zostały z zadania usunięte. Jeśli pozostają, to które z wykazu na stronie 63, rozdział 7 projektu wykonawczego

Odpowiedź: Wykonawca winien uwzględnić/wycenić w ofercie i wykonać tylko cztery głośniki: na słupie nr 2 – dwa głośniki i na słupie nr 3 – dwa głośniki.

Pytanie nr 6

Czy urządzenia dostępne pozostają do zainstalowania czy też zostały z zadania usunięte. Jeśli pozostają, to które z wykazu w tabeli 5.11 projektu wykonawczego

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić/wycenić w ofercie i wykonać urządzenia dostępne pod zainstalowane kamery oraz głośniki. Patrz odpowiedź na pytania nr 4 i 5 – powyżej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający ma odpowiednią ilość wolnych licencji na dołączenie nowych kamer do istniejącego systemu monitoringu, czy też należy je w ofercie przewidzieć do zakupu ?

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić/wycenić w ofercie zakup licencji. Zamawiający nie posiada wolnych licencji.

Pytanie nr 8

Czy urządzenia w szafkach transmisyjnych i na słupach pozostają bez zmian i mają być przygotowane zgodnie z projektem do obsługi wszystkich kamer, nagłośnienia i punktów dostępowych, czy też wykonawca na ograniczyć ich ilość, moc i pojemność akumulatorów do obsłużenia tylko pozostawionych w zadaniu urządzeń?

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić/wycenić w ofercie i wykonać urządzenia pod pozostawione kamery oraz głośniki. Patrz odpowiedź na pytania nr 4, 5 i 6 – powyżej.

Pytanie nr 9

Jako firma (...) jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym kontraktu pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”. Jednak obecna dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku materiałów budowlanych i środków produkcji (paliwa) nie pozwala na tak ekspresowe a jednocześnie rzetelne przygotowanie oferty. Wiedząc, że problemy te dotyczą wszystkie firmy budowlane często spotykamy się z sytuacją, że do postępowań przetargowych nie zgłasza się żadna firma. Wnosimy więc o przesunięcie terminu składania ofert na 06.05.2022r. Taka zmiana może z korzyścią dla Zamawiającego wpłynąć na ilość złożonych ofert ponieważ będą one rzetelniejsze i bardziej konkurencyjne. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert - pozostawia 19.04.2022r. do godziny 11.00.

II.


Na podstawie art.137 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 – t.j. z póź. zm) oraz pkt. XIII IDW – Rozdział 2 swz Zamawiający zmienia treść swz poprzez wprowadzenie płatności przejściowych i zmianę/modyfikację zapisów projektu umowy – Rozdział 3 swz w: § 3, § 4, § 8 i § 10.

W załączeniu zmieniony/zmodyfikowany projekt umowy z ww. zmianami oznaczonymi kolorem czerwonym.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W załączeniu:

- zmieniony projekt umowy.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Białowąs
(Sekretarz Miasta)