LEGNICA

URZĄD MIASTA LEGNICY

URZĄD MIASTA LEGNICY
Wydział Organizacji
Kadr i Kontroli
wpł. 27. 04. 2026
L.dz. ..... zał. .....

URZĄD MIASTA LEGNICA
Wpł 2026 -04- 27
BIURO RADY MIEJSKIEJ

ZS.0003.2.2026.I

Legnica, 21 kwietnia 2026 roku

Pani

Katarzyna Odrowska

Radna Rady Miejskiej Legnicy

W odpowiedzi na Pani interpelację, przekazaną pismem nr BR.0003.155.2026.JK z dnia 8 kwietnia 2026 r., dotyczącą poprawy warunków oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka 4 informuję, iż tymczasowa awaria windy nie skutkuje niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym zamieszkałym na wyższych poziomach budynku, gdyż w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, powodziowego, lub innego wymagającego natychmiastowej ewakuacji mieszkańców, zgodnie z procedurą, dźwig osobowy zjeżdża na najniższy poziom i automatycznie zostaje unieruchomiony, nie można z niego korzystać.

Awaria windy nie powoduje również zagrożenia zdrowia i życia z powodu braku możliwości transportu medycznego, gdyż w każdym przypadku, przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego lub transportu medycznego posiada na swoim wyposażeniu krzesła do transportu pacjentów, nosze, a także nosze płachtowe, które umożliwiają bezpieczne i szybkie dotarcie do karetki w razie potrzeby.

Dom Pomocy Społecznej w Legnicy w ramach dbałości o szybką i skuteczną interwencję na okoliczność awarii windy osobowej, posiada umowę serwisową zawartą z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej, Zdzisław Rutkowski Lubin ul. Kilińskiego 33a, która gwarantuje stały serwis oraz szybkie i profesjonalne usuwanie awarii.

Informuję jednocześnie, iż w budżecie Miasta Legnicy na rok 2026 zabezpieczone zostały środki na zakup i instalację nowego urządzenia dźwigowego.

Urząd Miasta Legnicy
59-220 Legnica ◆ Plac Słowiański 8 ◆ tel. 76 721 21 99 ◆ fax 76 721 21 15
bok@legnica.eu ◆ https://legnica.eu

W odniesieniu natomiast do likwidacji progu na taras, potwierdzam, iż z przyczyn technicznych jego usunięcie nie jest możliwe, dlatego też w celu pokonywania go przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, konserwator zatrudniony w jednostce, wykonał bezpieczne, drewniane najazdy, umożliwiające swobodne przejechanie wózkiem przez próg. Niestety poszerzanie drzwi na taras również nie jest możliwe, gdyż wiązałoby się to z naruszeniem ścian nośnych budynku. Dodatkowo dbając o ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa planowany jest zakup nieobligatoryjnego wyposażenia wspierającego, w postaci dodatkowych noszy płachtowych oraz próżniowych.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
Aleksandra Krzeszewska
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Biuro Rady Miejskiej Legnicy.
3. Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli UM Legnica.
4. A/a.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Grzegorz Sądło